

Souhlasím se stavebním záměrem
Jak je vyznačeno na situaci.

Datum :

Jméno:

Podpis :

27/5

do projektovaného kabelového
vedení NN NAYY 4x150 mm
bude pomocí kabelové smyčky
vřazena kabelová přípojková
skříň SS 200/NK -
v celé trase v chrániče
délka cca 10 m

SS 200/NK

NAYY 4x150




R77874
SV201

184

997/2

996




LEGENDA:

-  projektované zemní vedení
-  projektované chránička
-  projektovaný rozváděč
-  stávající zemní vedení
-  stávající venkovní vedení
-  VO - veřejné osvětlení
-  vodovod
-  Kanalizace
-  CETIN
-  plynovod

DÉLKA PROJEKT. TRASY : 10 m

LOKALITA : Lipová

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Ing. IVO VYSLOUŽIL	ZOD. PROJEKTANT	DANIEL VOJTĚŠEK	
ZHOTOVITEL PD	ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín			
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	ZLÍN	
KATASTR. ÚZEMÍ	Lipová u Slavičina 684589			
MÍSTO STAVBY	Lipová			
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o.		LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Lipová, Matějka, kab. NN			Č. STAVBY: 1030097152
NÁZEV VÝKRESU	Situace projektovaného vedení			DATUM: 10/2025
				FORMÁT: A4
NÁZEV VÝKRESU	Situace projektovaného vedení			STUPEŇ PD: DSP
				MĚŘÍTKO: 1:500